

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Балахнів

(місце складання)

№ 2/07-Бал від «21» 02 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт НОВАВИСЕН РОБІТИ ШЕМЧА ЯУ, ВИСОКА  
СУРЕШКАЛОВО ВО, ДОЛБЕКА СУ, ПАМІЖНО ОУ, ПУШТЬ М.Б  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 17 вул Гартівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) крізь великі дірки в стіні циркуляційного стояка (кв 10-14)
- 2) пошкодження ізоляції газопроводу, крізь яку виходить газ
- 3) протікання газу з підлогового стояка

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв 3, 2, 9, 10, 14, 15  
газопровід не працює через аварійні дії

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в трьохмісячний термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Шемча ЯУ 21.02.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)