АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балаклія № 12/07-Бал. від «11» 03 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «____» __________ 20___ року № ________, працівником(ами) виконавця робіт начальник дільниці Шевченко ЯЮ, слюсарі Сергійченко ВО, Фоменко СЮ, Чмиров ВУ, Пашков ОЮ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 вул Гагаріна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Оновити пофарбування газопроводу

2) прибрати мотузки та дроти з газопроводу

3) ____________________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: –

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки в встановлений термін

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Шевченко ЯЮ [підпис] 11.03.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

____________________ ________

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)