

**АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Балашич
(місце складання)

№ 11/07-Боп від «26» 03 20__ року

Відповідно до договору від «__» 20__ року № __, працівником(ами)
виконавця робіт Шарітін Юрій Миколайович, Володар
Фомин Олександр Олександрович, Пашин Олександр

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 буд. Недротків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обривки і поранення зовнішнього газопроводу
- 2) обривки дротів і шлангів на вент. каналі
- 3) пошкодження кабелів та фазові розмиши з зовнішнього газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

закрити керівки в ітробокселектрич. щиті.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шарітін Юрій Миколайович - 26.03.2024
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)