

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Краснонавіївка

(місце складання)

№ 18

від «14» сер 2014 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником (гуртожитку)

виконавця робіт Корень Ю.М.

Фелонін С.І.

Фелонін Р.С.

Кибенко Р.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ Бун. 1 Українки 3-1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення не тоді):

- 1) необхідно фарбувати газопроводу
- 2) усунути кабелі та електролі з газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку, в якому здійснено доступ) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання

усунути перешкоди в зх місцях підключення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджувати про строк виконання робіт та підключення газового обладнання

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений

Корень Ю.М.

14.04.2014

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам (за наявності) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

