

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м Зміїв

№ \_\_\_\_\_

від « 27 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ Слюсарі Буханов БС  
Михайло ОК, Миленко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 124 м Зміїв вул Заїздська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (парарубашка) газопроводу не вказано
- 2) пункту 7.92 ДБН В.2.5-20
- 3) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних  
каналів пункт 6.1 ПБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести парарубашку газового газопроводу в термін  
до 26.06.2024 з Спецдальзовою організацією  
провести перевірку і проміркення газових та вент.  
каналів в термін до 26.06.2024  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м Юрій ЮВ Слюсарі 27.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м Буханов БС 27.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м Михайло ОК 27.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м Миленко ДВ 27.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)