

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв

№ _____

від « 22 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ слюсар Бухачев БС
Мамшико ОМ, Миленко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 26 м Зміїв ву Іванівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Зроблено покриття (подарбування) газопроводу не безпечно
- 2) Силова муфта 8, 92 ДБК 13, 2.5-20
- 3) Відсутній акт перевірки гнучких та векторизованих каналів
період 01 ПБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

1) Провести подарбування вогнено газопроводу в термін до 21.05.2024. 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку гнучких та векторизованих каналів будинку в термін до 21.05.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юрій ЮВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Бухачев БС
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Мамшико ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Миленко ДВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)