

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Балашиль  
(місце складання)

№ 43/07-ВЛ від «23» 05 2014 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Балашильської ЖКК «Беларусьгазсервіс» УСТ  
Немаєвської ЖКК «Беларусьгазсервіс» УСТ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 Вул.Травня (В.Челюська)  
М. Балашиль

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно наладити роботу газопостачання
  - 2) протікання газу, з'явлення в'юнісі розливи та капаючі джерела газу
  - 3) необхідно перевірити роботу ВБСГ квартири
  - 4) протікання газу з підлогою в коридорі
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

необхідно виконати ремонт газопостачання квартири № 6 в будинку № 6 Вул. Травня (В. Челюська) в місті Мінськ, Республіка Білорусь

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

М. Балашиль

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

23.05.2014

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)