

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Дублянка

№ _____

від «15» 05 2024 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року №_____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської дільниці майстер Сидоренко Олександр Васильович
слюсарі: Авдєєнко Вадим Олександрович
Кравченко Вадим Степанович
Білецький Сергій Вікторович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Дублянка, вул. Перемоги, 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно покрити фарбування ввігнутого
- 2) газопроводу багатоквартирного будинку
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 15.05.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдєєнко В.О. 15.05.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 15.05.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 15.05.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)