

# АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Дублянка № \_\_\_\_\_ від «15» 05 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками  
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і  
ПРГ Валківської дільниці майстер Сидоренко Олександр Васильович  
єлюсарі: Авдеєнко Вадим Олександрович  
Кравченко Вадим Степанович  
Білецький Сергій Вікторович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ с. Дублянка, вул. Перемоги, 5

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- 1) Відсутній акт димових, вентильційних каналів
  - 2) Багатоповерхового будинку
  - 3) Потрібно порадувати ввірний газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Сидоренко О.В.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>15.05.2024р.</u> (дата)	_____	_____
<u>Авдеєнко В.О.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>15.05.2024р.</u> (дата)	_____	_____
<u>Кравченко В.С.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>15.05.2024р.</u> (дата)	_____	_____
<u>Білецький С.В.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>15.05.2024р.</u> (дата)	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)