

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Костянтинівка

№ _____

від « 23 » 05 2024 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ с. Костянтинівка в. Центральна Б.2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Визначити покриття (погарбування) газопроводу не відновіти з алюмінію пункту 7.92 ПНП В.1.5-20.2018 газопостачання та пункту 1.14 ПБСГ П.1.4.011 0.00-1.76-15

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести погарбування ввігнутого газопроводу терміном до 15.06.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)