

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

в. Константинівка № _____ від «23» 05 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Константинівка в. Центральна Б. 95

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Узломачіне покриття (погарбування) газопроводу та в'єднання до вилучення пункту 1.92.1.Б4 В.2.5-20.2014 газопостачання та пункту 1.14 ПБСТ НЛАОП 0.00-1.76-15

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести погарбування в'єднання газопроводу терміном до 23.06.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24.
(дата)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24
(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.05.24.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)