

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Мурафа

№ _____

від «27» 05 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Додаткове пошкодження (пошкодження) газопроводу не відновлено в місцях пункту 7.2 ДБН В.2.5-10:2018, знаходження та пункту 1.4 ПБСГ АТ-АТ 0.00 1,76-15
- 2) _____

3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Провести пошкодження кожного газопроводу в термін до 17.06.24.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, поспереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений: _____

Сидоренко О.В. 27.05.24.

Авдєєнко В.О. 27.05.24.

Кравченко В.С. 27.05.24.

Білецький С.В. 27.05.24.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем гуртожитку _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, поспереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.