

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Володимир  
(місце складання)

№ 56/07-Бат. від «10» 06 2024 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт М. Володимир Володимир Володимир Володимир Володимир  
В.О. Володимир Володимир Володимир Володимир Володимир  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Буденного  
М. Володимир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) недоліки недоліки недоліки недоліки недоліки
  - 2) недоліки недоліки недоліки недоліки недоліки
  - 3) недоліки недоліки недоліки недоліки недоліки
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
недоліки недоліки недоліки недоліки недоліки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
М. Володимир  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.06.2024  
(дата)

З актом ознайомлений:  
    
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) замовника)