

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ 34

від « 17 » червня 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

Первомайської

дільниці

майстер Леонов Олег Александрович, слюсар Дзюба Олександр Володимирович, слюсар Сирельський Олег Александрович, слюсар Бобко Андрій Анатолійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, 1/2 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неможливе виконання (пофарбування) газопроводу на відновляє великогом пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання мн пункту 1.14 ПБСГ ИПАОП 0.00-1.76-15
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввіденого газопроводу в мерини до 17.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.06.24 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сирельський О.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.06.24 (дата)

Дзюба О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.06.24 (дата)

Бобко А.А. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.06.24 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)