

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв

№ _____

від «29» 05 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ слюсарі Бухачков БС
Маришко ОМ, Миченко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 11 м Зміїв вул Меланська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгоджене покриття (порядкування) газопроводу не виконано
- 2) Силова муфта ст. 92 ВБСГ В 25-20: 20218
- 3) Відсутній акт перевірки зливних та вентиляційних каналів
г. Зміїв С/РБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести порядкування зливних газопроводів до 28.06.2024.
2) Співпрацювати з спеціалізованою організацією з проведення перевірок вентиляційних та зливних каналів до 28.06.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр-Юзін ЮВ 29.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
сл Бухачков БС 29.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
сл Маришко ОМ 29.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
сл Миченко ДВ 29.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)