

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Виноград № 136/03-ЗМ-01321-2024 від «13» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юзук ЮВ, старший бухгалтер Б
Маланюк ОМ, Малецько ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2/А м. Зміїв вул. Тривокзання

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пошкоджене) газопроводу не
- 2) визначено вимогам пункту 7.98 ДБН
- 3) визначено акта перевірки газових та вентиляційних
- 4) каналів (пункт 6.1 ПБСГ МПАОМ)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тривокти пошкоджені внаслідок газопроводу
в термін до 12.04 2024 з спеціалізованою організацією
провести перевірку газових та вентиляційних каналів
будинку в термін до 12.04 24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юзук ЮВ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Бухаров БС 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Маланюк ОМ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Малецько ДВ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)