

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Змієв № 157/03-ЗМ-01321-2024 від «20» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзик ЮВ, слюсарі Бухачев ВГ, Малишко ОК, Михалко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 м Змієв вул Річкова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Узгодити покриття (обгородження) газопроводу на вулиці
- 2) Склад акт пункту Ч.92 ДБК В 2.8-3:2018
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 МБСГ МКАОМ)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1) Провести обгородження вулиці газопроводу в термін до 20.07.2024 2) Складати доповідного організацією проекту перевірки димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юзик ЮВ 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Бухачев ВГ 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Малишко ОК 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Михалко ДВ 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)