

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 168/03-3М-01321-2024 від « 26 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ, слюсар Бухачков ЄВ, Маминко ОМ, Михеєв ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1А м Зміїв шосе Соколівське.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (парарубини) газопроводу на
- 2) виготовити виласи пункту Ч.92 ДБН
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 МБСТ НАДОП)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести парарубини влогового газопроводу в термін до 25.07.2024 Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 25.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

мр Юзін ЮВ 26.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Бухачков ЄВ 26.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Маминко ОМ 26.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Михеєв ДВ 26.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)