

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 160/03-ЗМ-01321-2024 від « 24 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ, слюсарі БухачевС, Мамшико ОН, Миченко ДВ

(наблюдання суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 м Зміїв шосе Соколівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (посарабування) газопроводу не
- 2) відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:20218
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ НПА ОП)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести посарабування влогого газопроводу в термін до 23.07.2024
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзін ЮВ 24 06 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл БухачевС 24 06 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Мамшико ОН
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Миченко ДВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)