

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Дергачі
(місце складання)

№ 31/02-Дер від «11» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Дергачіське УЕТТ майстра Вишневецької А.О., стюсарі Сусло С.А., Чукалов А.М., Сметенко В.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 буд. Сергійський шлях

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) прибрано електричний кабель з відного газопроводу
- 2) було виявлено витоки газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСТ
- 3) Оновити порадбувальня газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути додоліки щодо знаходження електричного кабелю на відногому газопроводі - стіна 1 між 4/6
В ході проведення робіт ТО витоки газу усунуто
Оновити порадбувальня газопроводу стіною 1 між 4/6
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0576330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Вишневецький А.О. 11.06.24 З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)