

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 12903-ЗМ-01321-2024 від «12» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ, сюрсар Буханцов БО, Мамшико ОМ, Маменко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12/А м Зміїв бульвар Переселенка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізольційна покриття (кофарадування) газопроводу не
- 2) виготовлено вимогам проекту № 925БН
- 3) Возьмуться актом перевірки димових та вентиляційних каналів (проекту в.п. МБСТ КПАОН)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести кофарадування влогою газопроводу в термін до 11.07.2024 здійсненою організацією проект перевірочних димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 11.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
якій виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м-р Юзін ЮВ</u>	<u>12.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>са Буханцов БО</u>	<u>12.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>са Мамшико ОМ</u>	<u>12.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>са Маменко ДВ</u>	<u>12.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)