

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 135/03-ЗМ-01321-2024 від «13» 06 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзик ЮВ, слюсарі Буханцов БС, Мамичко ОМ, Мелекко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62 м. Зміїв вул. Локровська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Узяв рішення покриття (пофарбування) газопроводу
- 2) не встановлено виконавця проекту 7.92 ДБН
- 3) Візеутити яка перевірка димових та вентиляційних каналів (визит 01 НБСТ НПА ОП)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування вогню газопроводу в термін до 12.07.2024. 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 12.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м. Юзик ЮВ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Буханцов БС 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Мамичко ОМ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Мелекко ДВ 13.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)