

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 120/03-ЗМ-01321-2024 від «10» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юрій ЮВ, старший Буханцов БС, Малишко ОМ, Малишко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 м. Зміїв вул. Соборна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгоджене покриття (пофарбування) газопроводу не виконано
- 2) Виконан пункт 4.92 ДБН
- 3) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 НБСТ М.П.Д.М)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування вогневого газопроводу в термін до 09.07.2024 року відповідною організацією провести перевірку димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 09.07.2024 року

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>М-р Юрій ЮВ</u>	<u>10 06 24</u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>ОМ Буханцов БС</u>	<u>10 06 24</u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>ОМ Малишко ОМ</u>	<u>10 06 24</u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>ОМ Малишко ДВ</u>	<u>10 06 24</u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)