

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 119/03-ЗМ- від « 10 » 06 2024 року
01321-2024

Відповідно до договору від « ___ » 20 року № ___, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзик ЮВ, старший Бухачуков ВС, Каминко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 м. Зміїв майстер Соборний

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (парарубашка) газопроводу не відповідає вимогам пункту 4.92 ДСТУ

2) Водостікний акт перевіри димоходів та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПБСГ КДАОП)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести парарубашку водного газопроводу в термін до 09.07.2024 з спеціалізованою організацією провести перевірку димоходів та вентиляційних каналів в межах вимог ДСТУ до 09.07.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юзик ЮВ 10.06.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
с.р. Бухачуков ВС 10.06.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
с.р. Каминко ОМ 10.06.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
с.р. Микенко ДВ 10.06.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (замовника)