

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 121/03-3М-01321-2024 від «10» 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзюк ЮВ, слюсарі Буханцов ЄС, Малишко ОМ, Мелекко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 м Зміїв майдан Соборний

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів
- 3) Канали (канал 6.1 МБСТ МНА ОП)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести порядкування газового газопроводу в термін до 09.07.2024 р. спеціалізованою організацією провести перевірку газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 09.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м-р Юзюк ЮВ</u>	<u>10.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>єл Буханцов ЄС</u>	<u>10.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>єл Малишко ОМ</u>	<u>10.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
<u>єл Мелекко ДВ</u>	<u>10.06.24</u>	_____	_____
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)