

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ 40

від «24» червня 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Первомайської ділянки

Леонів Леонів Олександр, Дзюба Олександр
Семенюк Олександр, Семенюк Олександр,
Бойко Анатолій
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 16, 1/2 м-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Золотітине покриття (кофарбування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та
пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.
- 2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зробити кофарбування ввідрізного газопроводу в
термін до 24.07.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонів О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Семенюк О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.24
(дата)

Дзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.24
(дата)

Бойко А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)