

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Кошівка № 133/03-3и-01321-2024 від « 12 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки

м-р Сидоренко Олександр Владиславович
Кравченко В.С., Білецький С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Кошівка в. Слобожанська №105

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) З'явилася іскра покрива (подрядування) газопроводу на вулиці від вим. пункту 7.22
- 2) ДБН В.2.5-20:2018 ширини стояка та пункту 1.14 ВБСГ ПЛДОН 0.00-1.76-15
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести подрядування ввізного газопроводу в зар.м.м
до 12.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
відключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 12.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Авдєєнко В.О. 12.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 12.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 12.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)