

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Львівська № 161/03-Зм-01321-2024 від «14» 06 2024 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Львівська в. Європа Месеса № 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Інформаційне покриття (поперед) газопостачання віднов. висл. пункту 792
- 2) АВМ ВЛ5-1018 газодост. та пункту 1.14 ВБСГ ЖТДПДЛ 0.001.76-15
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести поперед. відгукного газопостачання в термін
до 14.07.24р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.06.24.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Введенко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.06.24
(дата)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.06.24
(дата)

Фісаківський С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.06.24р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)