

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Список В

№152/03-Зм-01321-2024 від «19» 06 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ІРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдесенко Вадим Олексійович,  
Кравченко Вадим Степанович,  
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Список В в. ліста №24

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узловий кінце покриття (погартування) газопроводу не в'язує піддає  
дискогерію шкідливу згідно з ДСТУ В2.5-2018 газопостачання та шкідливу  
1.14 ДБСТ ННТ-ДТ 0.00-7.76-15
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне заповнити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести погартування в'язного газопроводу в термін  
до 19.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдесенко В.О. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)