

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сків № 159/03-3и-01321-2024 від « 20 » 06 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;
слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Сків в. Меру в 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовілки (у разі виявлення недовілок):
1) Згідно з актом перевірки (попередження) газова служба не відповідає
вимогам пункту 7.91 ДБН В.2.5-2018 та вимогам та
пункту 1.14 ДБСТ НТАОТ 0.00-1.76-15
2) _____
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовілок та строки їх виконання:
Провести попередження всієї мережі газопостачання в
термін до 20.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самостійного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Сидоренко О.А. 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Авдєєнко В.О. 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Кравченко В.С. 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
Білецький С.В. 20.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (зачека)