

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Н. Водоліза № _____ від «04» 06 2024 року
111/03-3м-01321-2024

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської діляниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;
слосарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Нова Водоліза в Кооперативна №5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (погарбування) газопроводу не відновлює вилітати
пункту 7.92 ДБЖ В.2.5-10:2018 газопостачання та пункту 1.14 ДБЖ
ДТАОП 0.00-1.76-15

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів
(пункт 6.8 ДБЖ ДТАОП 0.00-1.76-15)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести погарбування ввідрого газопроводу в термін
до 04.07.24р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і проміщення
димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 04.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.06.24р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.06.24р.
(дата)

с-р Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.06.24р.
(дата)

с-р Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.06.24р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)