

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № _____ від « 04 » 06 2024 року
112/03-3м-01321-2024

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;
слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Львів Володимира О. Кооперативна №9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) У деяких місцях покриття (покривування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 7.32 ДБН В.2.5-20:2018 зазначенням та пункту
1.14 ПБСГ ДПАОП 0.00-1.76-15

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів
пункт 6.1 ПБСГ ДПАОП 0.00-1.76-15

3) Ділячка УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести покривування всередині газопроводу тераси
до 04.07.24р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і подіагностику
димових та вентиляційних каналів будинку в Тернопіль до 04.07.24р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 04.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдеєнко В.О. 04.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 04.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 04.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)