

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

и Зміїв № 216/03-ЗМ-01321 від « 22 » 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від « » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юзеф ЮВ, стюсарі
Буханков БС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 11 и Зміїв ву Степова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Ізоляційне покриття (покрарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН
- 2) Воздушний акт перевірки умов та вентиляційних каналів (пункт 6.1. ПБСГ НПАДП)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:
1) Провести покрарбування влого газопроводу в термін до 21 08 24
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку умов та вентиляційних каналів будинку в термін до 21 08 24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
3 актом ознайомлений:
мр Юзеф ЮВ _____ 22 07 24 _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
СА Буханков БС _____ 22 07 24 _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
СА Микенко ДВ _____ 22 07 24 _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)