

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 180/03-ЗМ-01321-від « 10 » 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзін ЮВ, слюсарі Буханюков ВГ, Мажанко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 24/Б м. Зміїв шосе Соколібевне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Узалежене покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.9.2 ДБН

2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів (цифра в.1 ПБСГ ЮНІОН)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування вогнистої газопроводу в термін до 09.08.24

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 09.08.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзін ЮВ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.24
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

сл Буханюков ВГ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.24
(дата)

сл Мажанко ОМ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.24
(дата)

сл Микенко ДВ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)