

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв

№ 188/03-ЗМ-01324 від « 10 » 07 2024 року -2024

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юрій ЮВ, слюсар Буханцов БС, Маминко ОМ, Маминко ДВ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 м Зміїв шосе Соколівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Узгодження покриття (шварбування) газопроводу по будівлях виконавцями МПБСГ ІПДОН
- 2) Визначення акв перевірки газових та вентиляційних каналів (шлях в МБСГ ІПДОН)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести шварбування вбудованого газопроводу в термін до 09.08.2024
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 09.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юрій ЮВ 10.07.24
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м.р. Буханцов БС 10.07.24
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м.р. Маминко ОМ 10.07.24
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м.р. Маминко ДВ 10.07.24
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)