

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 197/03-ЗМ-01321 від «12» 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юрій ЮВ, слюсарі
Буханцов БС, Маринко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 27 м Зміїв шосе Соколовське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) узгоджене покриття (корарбування) газопроводу
не відповіло вимогам пункту 4.92 ДБН
- 2) визначено акт перевірки димових та
беканлейдних каналів (пункт 6.1 ПБСТ ПРАОТ)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести корарбування влогового газопроводу в
термін до 12.08.24
 - 2) Спеціалізованою організацією провести
перевірку димових та беканлейдних каналів
будинку в термін до 12.08.24
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

<u>м-р Юрій ЮВ</u> <u>[підпис]</u>	<u>12 07 24</u>	<u> </u>	<u> </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>м Буханцов БС</u> <u>[підпис]</u>	<u>12 07 24</u>	<u> </u>	<u> </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>м Маринко ОМ</u> <u>[підпис]</u>	<u>12 07 24</u>	<u> </u>	<u> </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>м Микенко ДВ</u> <u>[підпис]</u>	<u>12 07 24</u>	<u> </u>	<u> </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)