

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв № 169/03-ЗМ-01321- від « 01 » 07 2024 року
- 2024

Відповідно до договору від « ___ » ___ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці Машко Ірина ІВ, Слюсарь Вуканович С,
Мамшико ОМ, Мисенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7 м. Зміїв моя Спектр

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Узгодження нарядів (нарядів) газоробот на
визначені виконавці пункту 7.92 ДБН

2) Введення акту перевірки димових та вентильних
каналів (пункт 6.1. ПБСГ МПДОП)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести нарядів на визначені газоробот в
термін до 01.08.2024

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку
димових та вентильних каналів димових
в термін до 01.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений:

<u>мр Юзюк В</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>01.07.2024</u> <small>(дата)</small>	<u>_____</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>_____</u> <small>(дата)</small>
<u>са Бухачев В</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>01.07.2024</u> <small>(дата)</small>		
<u>са Мамшико ОМ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>01.07.2024</u> <small>(дата)</small>		
<u>са Мисенко ДВ</u> <small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<u>01.07.2024</u> <small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)