

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Зміїв № 182/03-ЗМ-01321-від «08» 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзюк ЮВ, слюсарі Буханцов ВС
Машинка ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 9 м Зміїв шосе Соколівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Узгоджене покриття (пофарбування) газопроводу
не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН

2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних
каналів (пункт 6.1 ПБСТ МПАОМ)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування вогняного газопроводу в
терми до 07.08.24.

2) Спеціалізованою організацією провести
перевірку газових та вентиляційних каналів
будинку в терми до 07.08.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ЮВ 08 07 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Буханцов ВС 08 07 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Машинка ОМ 08 07 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Микенко ДВ 08 07 24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)