

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

А. Водосага № 192/03-Зм-01301-2024 від « 10 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » ___ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської дільниці : майстер Кондратенко Сергій Михайлович; слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № А. Водосага вул. Захисників України, 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Захищене покриття ввідено газопроводу не відповідає вимогам п. 7.92 ДБН В.2.5-2018. "Газопостачання" Частина 1.14 ПБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Різьбити захищене покриття ввідено газопроводу згідно вимог п. 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання"

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)