

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт.Краснокутськ

№ 220/03-Ін-01321-2024

від «02» 07 2024 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року №___, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської дільниці : майстер Кондратенко Сергій Михайлович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с/мт. Краснокутський пр-б. Театральний Д. 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Захисне покриття білого газопроводу не відповідає вимогам п. 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газоснабдяння" та п. 1.14 ПБСГ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відповісти захисне покриття білого газопроводу згідно вимог п. 1.14 ПБСГ та п. 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання" до 10.08.2024р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)