

технічного обслуговування внутрішньообудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Особовенці № 200/03-Зм-01321-2024 від « 15 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської дільниці : майстер Кондратенко Сергій Михайлович; слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Особовенці, вул. Каразієвська Д. 8А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Захищене покриття вхідного газопроводу не відповідає вимогам п. 7.92 ДБН В.2.5-2018, Газопостачання 2 / м. Ос. п. 2.14 ПБСГ

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Відновити захищене покриття вхідного газопроводу згідно вимог п. 7.92 ДБН В.2.5-2018, Газопостачання 2 / м. Ос. п. 2.14 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)




(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)