

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Таржолівка № 181/08-Зел-01321-2024 від « 04 » 04 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської ділянки : майстер Кондратенко Сергій Михайлович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с.Таржолівка вул. Кооперативна 8.2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Захищене покриття відкритого газопроводу на відновіає виласогемі п. 7.92 ДБН В.9.5-2018. Газорозподільні мережі п. 1.14 ПБСТ

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Виконати попрацювання відкритого газопроводу згідно з виласогемі п. 7.92 ДБН В.9.5-2018. Газорозподільні мережі п. 1.14 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис Кондратенко С.М.] (дата)

Дрочев А.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис Дрочев А.В.] (дата)

Авдєєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис Авдєєнко В.О.]

04.07.24 (дата)

Клиогемі В.В.

[Підпис Клиогемі В.В.]

Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис Кравченко В.С.]

09.07.24 (дата)

Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис Білецький С.В.]

09.07.24 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)