

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С-це Меце

(місце складання)

№ 43/02-Дер від « 11 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Держгасу ЖЕТТ майстер Вишневський А.О.,

слюсарі: Чукалов А.М., Суло Є.А., Смоуєнко В.Д.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Омовити порабубвання газопроводу
- 2) Прибрати електричоводку з відводу газопроводу
- 3) Було виявлено виток газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира N 11, квартира N 12, квартира N 14, квартира N 16

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути недоліки щодо порабубвання газопроводу - строк 1 місяць
усунути недоліки щодо змехорсення електричоводки на відводі газопроводу - строк 1 місяць. В ході проведення робіт ТО виток газу усунуто.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вишневський А.О. АВД - 11.07.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)