

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

и Зинцов

№ 215/03-ЗМ-01321 від « 22 » 07 2024 року  
- 2024

Відповідно до договору від «     »     20     року №    , працівниками  
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і  
ПРГ Змійвської ділянки майстер Юзін ЮФ, снюсарі  
Буханцов ЄС, Мисенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 19 и Зинцов бл Старомихайлівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначити покриття (пофарбування) газопроводу не  
визначає вимогам пункту 4.32 ЗБН
- 2) визначити акт перевірки димових та вентиляційних  
каналів (пункт 6.1 ПБСГ МПАОП)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).  
За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))  
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування зовнішнього газопроводу в  
термін до 21 08 24
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку  
димових та вентиляційних каналів будинку  
в термін до 21 08 24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)      
Контактний робочий телефон представника виконавця      
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:		
<u>м-р Юзін ЮФ</u>	<u>22 07 24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>са Буханцов ЄС</u>	<u>22 07 24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
<u>са Мисенко ДВ</u>	<u>22 07 24</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)