

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Львів № 179/03-ЗМ-01321 від «04» 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГТ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської ділянки мастер Юрій Юв, спеціаліст Буханцов БС
Малишко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 Львів м.осе Соколовська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Удосконалив нарис та розробив план газифікації
не відповідає вимогам п. 9.2 ДБН
- 2) Відсутній акт перевірки димових та
вентильованих каналів (лиця 6.1 ПБС МДСТ)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1) Розробити план газифікації в термін
до 03.08.2024.

2) Спеціалізованою організацією провести
перевірку димових та вентильованих каналів
будинку в термін до 03.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
<u>м.р. Юрій Юв</u> <u>[підпис]</u>	<u>04 07 24</u> _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
<u>м.р. Буханцов БС</u> <u>[підпис]</u>	<u>04 07 24</u> _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>м.р. Малишко ОМ</u> <u>[підпис]</u>	<u>04 07 24</u> _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>м.р. Микенко ДВ</u> <u>[підпис]</u>	<u>04 07 24</u> _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)