

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв _____ № 198/03-ЗМ-01321 від «15» 07 2024 року
-2024

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Козимов Святослав Буханцов
Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5 м. Зміїв м. Сокільське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) у значущій кількості покриття (пофарбована) газопроводу
на вулиці вулиця Школярів м. Зміїв 7.92 ДБН

2) Відсутній акт перевірки димових та вентильованих
каналів (форма 6.1 ПЛСТ. НПАДП)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (дається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Створити покриття (пофарбувати) газопроводу
в термін до 14.08.24

2) Складати зовнішню організацією роботи перевірки
димових та вентильованих каналів будинку
в термін до 14.08.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Козимов Святослав 15.07.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Буханцов БС 15.07.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

ол Микенко ДВ 15.07.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)