

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Первомайський

№ 42

від « 1 » липня 2024 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року №___, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

Первомайської

дільниці

Маєстер Леонов Олег Олександрович, спеціаліст Сиренський Олег Олександрович, спеціаліст Байко Андрій Анатолійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, 1/2 ет.-н, м. Первомайський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) Зв'язується покриття/подарбівання газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання пнч пункту 1.14 ПБСТ НПАОП 0.00-6.76-15
- 2)

3) За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:

Провести подарбівання в'їдного газопроводу в черешні до 1.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 1.07.2024

Сиренський О.О. 1.07.2024

Байко А.А. 1.07.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)