

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тернопільський

№ 211/03-ЗМ-01321 від « 17 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « ___ » 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

Первомайської дільниці мабстер Леонов Олег Олександрович, елюсар Бобко Андрій Анатолійович, елюсар Сиротинський Олег Олександрович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23, 1/2 м-н, м. Тернопільський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 будівельних ма пункту 1.14 МБСР НРАОП 0.00-1.76-15.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввісного газопроводу в термін до 17.08.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 17.07.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Варельський О.О. 17.07.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бобко А.А. 17.07.24 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)