

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Пархомівка  
(місце складання)

№ 170/03-Зп-01321-2024 від «07» 07 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Зелівського ЧЕТТ ХФ ТОВ, Газорозподільна мережа України, спеціалізована компанія, мережа і ТРП Української газової мережі, м.р. Кохрибаченко С.М., с-рі Федусенко В.О., Кравченко В.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
Білецької С.В.  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Пархомівка, в. Євгена Лисенка №7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'явився покр. (поверхня) на будівлі відповідно до вимог ч. 7.92 ВБСТ В.Л.С. - газорозподільна мережа. Т.14-ВБСТ ТП.Л.С. 0-00-1.36-15

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести попередження складного газопроводу в торці  
до 01.08.24р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Кохрибаченко С.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис)

01.07.2024р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Федусенко В.О. 01.07.24р.

Кравченко В.С. 01.07.24р.

Білецької С.В. 01.07.24р.