

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Таржосівка № 178/03-Зм-01821-2024 від « 03 » 07 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Краснокутської ділянки : майстер Кондратенко Сергій Михайлович; слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с.Таржосівка вул.Косопратівка, 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'ясувати (записати) покриття білого газопроводу м'ягкою ізоляцією висогом п. 7.92 (ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання" п. 1.14 ДБСТ

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати пофарбування газопроводу гудро з висогом п. 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання"

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)




(дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)